

附表一、依核子事故類別於緊急應變計畫區內考慮採行民眾防護行動之建議^{註1}

	核子事故類別 ^{註2}		
	緊急戒備事故	廠區緊急事故	全面緊急事故
民眾 防護 行動	關閉戶外公立遊憩場所		
		一、發放核子事故警報 二、進行弱勢族群預防性疏散作業 三、通知其他民眾室內掩蔽	
			進行3公里內民眾預防性疏散作業 ^{註3}

註1、本附表訂定係參考國際原子能總署於2011年及2013年發布之「Criteria for use in preparedness and response for a nuclear or radiological emergency(No. GSG-2).」及「Actions to protect the public in an emergency due to severe conditions at a light water reactor(EPR-NPP Public Protective Actions).」。

註2、核子事故類別判定依據「核子事故分類通報及應變辦法」辦理。

註3、當核子事故類別達到全面緊急事故，先進行3公里內民眾預防性疏散作業，再依附表2採取進一步民眾防護行動。